

1. Puntos de acceso inalámbrico. El etiquetado de los puntos de acceso inalámbrico se realizará de la siguiente manera:

Código de armario	Planta	Código de servicio	Código de conector
Dos dígitos	Un dígito	W	Orientación

W: abreviatura de Wireless

Rack: no se podrá omitir.

Planta: se podrá omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.

Orientación: situación de la antena dentro de la planta, Norte N, Sur S, Este E, Oeste O, Noreste NE, Noroeste NO, Centro C, etc.

Por ejemplo, una toma de acceso inalámbrico que esté en la parte noreste de la 1ª planta y que cuelga del rack 2B (situado en 2ª planta) se etiquetará como 2B-1-W-NE.

2. Tomas para centrales de alarmas. El etiquetado de las tomas se realizará de la siguiente manera:

Código de armario	Planta	Código de servicio	Código de conector
Dos dígitos	Un dígito	INT/INC/GAS	Identificador

Planta: se podrá omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.

Por ejemplo, para una central de detección de intrusión que esté en planta baja conectada al rack 2B sería: 2B-0-INT-1

- Centrales de intrusión: INT
- Centrales de incendios: INC
- Centrales de gas: GAS

3. Tomas de control de instalaciones. El etiquetado de las tomas se realizará de la siguiente manera:

Código de armario	Planta	Código de servicio	Código de conector
Dos dígitos	Un dígito	[ver listado]	Identificador

Planta: se podrá omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.

- Climatización: CLI 2B-3-CLI-1
- Aguas: AGU 2B-3-AGU-1
- Gestión de Electricidad: ELE 2B-3-ELE-1
- Control de accesos: ACC 2B-3-ACC-1
- Interfonos: IF 2B-3-IF-1
- Cámaras de vigilancia: CAM 2B-3-CAM-1
- Gestión paneles solares: FV 2B-3-FV-1
- Barreras: P[aparcamiento] 2B-P3AO-1