

VOZ - DATOS

Capa que contiene el armario y sus tomas correspondientes

Nombre capa: VD_Rack_V-XX-YZ

(V,G o A: Campus XX: código de edificio Y: planta Z: letra del rack)

Colores establecidos para los diferentes racks existentes: 40, 80, 120, 160, 200 etc.

 Rack V-XX-YZ

 Toma T1

 Toma T1+T2


 Toma T1+T2+T3

 Toma T1+T2+T3+T4

 Toma T1+T3

 Toma T2


 Toma T1+T3+T4

 Toma Inalambrica

Datos para las tomas:

Numero del conjunto en formato rr-p-nn

(rr: Rack, p: planta, nn: n° de conjunto) 1 sólo etiqueta por símbolo

 2E-2-76 (Incluye las rosetas 2E-2-76-1, 2E-2-76-2 y 2E-2-76-3)

Si sólo existe un rack por planta el dígito de planta se puede suprimir

Las tomas inalámbricas se etiquetarán como W-rr-p-xx

(rr: Rack, p: planta, xx: orientación N,S,E,O y sus combinaciones)

Datos para los armarios:

Identificación de Rack (Consultar con personal UPV)

Medidas: profundo (cm) x ancho (cm) x Alto (UA)